SCHEDA TECNICA MANUTENZIONE PROGRAMMATA

ABBATTITORE DI TEMPERATURA

DISLOCAZIONE	Ristorazione Agripolis - Viale dell'Università, 16 - Legnaro PD				
MARCA	ZANUSSI				
MODELLO	BC 44 H				
COD. MACCHINA	EAB078	**ANNO**	2000	**SCHEDA N°**	**01**

	OPERAZIONI DA EFFETTUARE	PERIODICITA' - CALENDARIO INTERVENTI												
		P	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	Taratura set di lavoro (Temperature, n. sbrinamenti, durata sbrinamenti, ecc.)	T			X			X			X			X
2	Pulizia evaporatori	T			X			X			X			X
3	Controllo funzionamento ventilatori	T			X			X			X			X
4	Controllo resistenze sbrinamento eveporatori	T			X			X			X			X
5	Verifica tenuta guarnizioni porta	T			X			X			X			X
6	Verifica apertura di sicurezza porta	T			X			X			X			X
7	Controllo tubo scarico acqua di condensa	T			X			X			X			X
8	Controllo integrità sonda	T			X			X			X			X
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														

LEGENDA	M	Mensile	B	Bimestrale	T	Trimestrale	S	Semestrale	A	Annuale

DATA	OPERAZIONI EFFETTUATE	TECNICO (Firma leggibile)

SCHEDA TECNICA MANUTENZIONE PROGRAMMATA

BANCO BAR REFRIGERATO N°1

DISLOCAZIONE	Ristorazione Agripolis - Viale dell'Università, 16 - Legnaro PD				
MARCA	DE BLASI				
MODELLO	ASPERA				
COD. MACCHINA	BBF008	**ANNO**	2000	**SCHEDA N°**	**01**

	OPERAZIONI DA EFFETTUARE	PERIODICITA' - CALENDARIO INTERVENTI												
		P	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	Taratura set di lavoro (temperature, n. sbrinamenti, durata sbrinamenti)	T			X			X			X			X
2	Pulizia evaporatori	T			X			X			X			X
3	Controllo funzionamento ventilatori	T			X			X			X			X
4	Controllo resistenze sbrinamento evaporatori	T			X			X			X			X
5	Pulizia gruppi condensatori	T			X			X			X			X
6	Controllo livelli gas refrigerante	T			X			X			X			X
7	Verifica tenuta guarnizioni porta	T			X			X			X			X
8	Controllo tubo scarico acqua condensa	T			X			X			X			X
9	Controllo cerniere porte	T			X			X			X			X
10	Controllo quadro elettrico	T			X			X			X			X
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														

LEGENDA	M	Mensile	B	Bimestrale	T	Trimestrale	S	Semestrale	A	Annuale

DATA	OPERAZIONI EFFETTUATE	TECNICO (Firma leggibile)

SCHEDA TECNICA MANUTENZIONE PROGRAMMATA

BANCO BAR REFRIGERATO N°2

DISLOCAZIONE	Ristorazione Agripolis - Viale dell'Università, 16 - Legnaro PD				
MARCA	DE BLASI				
MODELLO	ASPERA				
COD. MACCHINA	BBF016	**ANNO**	2000	**SCHEDA N°**	**01**

	OPERAZIONI DA EFFETTUARE	PERIODICITA' - CALENDARIO INTERVENTI												
		P	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	Taratura set di lavoro (temperature, n. sbrinamenti, durata sbrinamenti)	T			X			X			X			X
2	Pulizia evaporatori	T			X			X			X			X
3	Controllo funzionamento ventilatori	T			X			X			X			X
4	Controllo resistenze sbrinamento evaporatori	T			X			X			X			X
5	Pulizia gruppi condensatori	T			X			X			X			X
6	Controllo livelli gas refrigerante	T			X			X			X			X
7	Verifica tenuta guarnizioni porta	T			X			X			X			X
8	Controllo tubo scarico acqua condensa	T			X			X			X			X
9	Controllo cerniere porte	T			X			X			X			X
10	Controllo quadro elettrico	T			X			X			X			X
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														

LEGENDA	M	Mensile	B	Bimestrale	T	Trimestrale	S	Semestrale	A	Annuale

DATA	OPERAZIONI EFFETTUATE	TECNICO (Firma leggibile)

SCHEDA TECNICA MANUTENZIONE PROGRAMMATA

BANCO BAR REFRIGERATO N°3

DISLOCAZIONE	Ristorazione Agripolis - Viale dell'Università, 16 - Legnaro PD				
MARCA	DE BLASI				
MODELLO	ASPERA				
COD. MACCHINA	BBF017	**ANNO**	2000	**SCHEDA N°**	**01**

	OPERAZIONI DA EFFETTUARE	PERIODICITA' - CALENDARIO INTERVENTI												
		P	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	Taratura set di lavoro (temperature, n. sbrinamenti, durata sbrinamenti)	T			X			X			X			X
2	Pulizia evaporatori	T			X			X			X			X
3	Controllo funzionamento ventilatori	T			X			X			X			X
4	Controllo resistenze sbrinamento evaporatori	T			X			X			X			X
5	Pulizia gruppi condensatori	T			X			X			X			X
6	Controllo livelli gas refrigerante	T			X			X			X			X
7	Verifica tenuta guarnizioni porta	T			X			X			X			X
8	Controllo tubo scarico acqua condensa	T			X			X			X			X
9	Controllo cerniere porte	T			X			X			X			X
10	Controllo quadro elettrico	T			X			X			X			X
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														

LEGENDA	M	Mensile	B	Bimestrale	T	Trimestrale	S	Semestrale	A	Annuale

DATA	OPERAZIONI EFFETTUATE	TECNICO (Firma leggibile)

SCHEDA TECNICA MANUTENZIONE PROGRAMMATA

BANCO FARCITURA PIZZA

DISLOCAZIONE	Ristorazione Agripolis - Viale dell'Università, 16 - Legnaro PD				
MARCA	ILSA				
MODELLO	C/VE.42				
COD. MACCHINA	PBP025	**ANNO**	2005	**SCHEDA N°**	**01**

	OPERAZIONI DA EFFETTUARE	PERIODICITA' - CALENDARIO INTERVENTI												
		P	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	Taratura set di lavoro (temperatura, n. sbrinamenti, durata sbrinamenti, ecc.)	S			X						X			
2	Pulizia unità condensatrice	S			X						X			
3	Pulizia evaporatori	S			X						X			
4	Controllo funzionamento ventilatore	S			X						X			
5	Controllo cerniere porte	S			X						X			
6	Verifica livello gas refrigerante	S			X						X			
7	Verifica tenuta guarnizione porta	S			X						X			
8	Verifica assorbimento compressore	S			X						X			
9	Controllo stato conservazione cavo elettrico	S			X						X			
10	Controllo quadro elettrico	S			X						X			
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														

LEGENDA	M	Mensile	B	Bimestrale	T	Trimestrale	S	Semestrale	A	Annuale

DATA	OPERAZIONI EFFETTUATE	TECNICO (Firma leggibile)

SCHEDA TECNICA MANUTENZIONE PROGRAMMATA

CELLA CARNI ROSSE

DISLOCAZIONE	Ristorazione Agripolis - Viale dell'Università, 16 - Legnaro PD				
MARCA	ICV/ZANOTTI				
MODELLO	MC 11				
COD. MACCHINA	ACE100	**ANNO**	2000	**SCHEDA N°**	**01**

	OPERAZIONI DA EFFETTUARE	PERIODICITA' - CALENDARIO INTERVENTI												
		P	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	Taratura set di lavoro (temperature, n. sbrinamenti, durata sbrinamenti)	T			X			X			X			X
2	Pulizia evaporatori	T			X			X			X			X
3	Controllo funzionamento ventilatori	T			X			X			X			X
4	Controllo resistenze sbrinamento evaporatori	T			X			X			X			X
5	Pulizia gruppi condensatori	T			X			X			X			X
6	Controllo livelli gas refrigerante	T			X			X			X			X
7	Verifica tenuta guarnizioni porta	T			X			X			X			X
8	Controllo tubo scarico acqua condensa	T			X			X			X			X
9	Controllo cerniere porte	T			X			X			X			X
10	Controllo quadro elettrico	T			X			X			X			X
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														

LEGENDA	M	Mensile	B	Bimestrale	T	Trimestrale	S	Semestrale	A	Annuale

DATA	OPERAZIONI EFFETTUATE	TECNICO (Firma leggibile)

SCHEDA TECNICA MANUTENZIONE PROGRAMMATA

CELLA LATTICINI

DISLOCAZIONE	Ristorazione Agripolis - Viale dell'Università, 16 - Legnaro PD				
MARCA	ICV/ZANOTTI				
MODELLO	MC 9				
COD. MACCHINA	ACE098	**ANNO**	2000	**SCHEDA N°**	**01**

	OPERAZIONI DA EFFETTUARE	PERIODICITA' - CALENDARIO INTERVENTI												
		P	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	Taratura set di lavoro (temperature, n. sbrinamenti, durata sbrinamenti)	T			X			X			X			X
2	Pulizia evaporatori	T			X			X			X			X
3	Controllo funzionamento ventilatori	T			X			X			X			X
4	Controllo resistenze sbrinamento evaporatori	T			X			X			X			X
5	Pulizia gruppi condensatori	T			X			X			X			X
6	Controllo livelli gas refrigerante	T			X			X			X			X
7	Verifica tenuta guarnizioni porta	T			X			X			X			X
8	Controllo tubo scarico acqua condensa	T			X			X			X			X
9	Controllo cerniere porte	T			X			X			X			X
10	Controllo quadro elettrico	T			X			X			X			X
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														

LEGENDA	M	Mensile	B	Bimestrale	T	Trimestrale	S	Semestrale	A	Annuale

DATA	OPERAZIONI EFFETTUATE	TECNICO (Firma leggibile)

SCHEDA TECNICA MANUTENZIONE PROGRAMMATA

CELLA SALUMI

DISLOCAZIONE	Ristorazione Agripolis - Viale dell'Università, 16 - Legnaro PD				
MARCA	ICV/ZANOTTI				
MODELLO	MC 9				
COD. MACCHINA	ACE099	**ANNO**	2000	**SCHEDA N°**	**01**

	OPERAZIONI DA EFFETTUARE	PERIODICITA' - CALENDARIO INTERVENTI												
		P	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	Taratura set di lavoro (temperature, n. sbrinamenti, durata sbrinamenti)	T			X			X			X			X
2	Pulizia evaporatori	T			X			X			X			X
3	Controllo funzionamento ventilatori	T			X			X			X			X
4	Controllo resistenze sbrinamento evaporatori	T			X			X			X			X
5	Pulizia gruppi condensatori	T			X			X			X			X
6	Controllo livelli gas refrigerante	T			X			X			X			X
7	Verifica tenuta guarnizioni porta	T			X			X			X			X
8	Controllo tubo scarico acqua condensa	T			X			X			X			X
9	Controllo cerniere porte	T			X			X			X			X
10	Controllo quadro elettrico	T			X			X			X			X
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														

LEGENDA	M	Mensile	B	Bimestrale	T	Trimestrale	S	Semestrale	A	Annuale

DATA	OPERAZIONI EFFETTUATE	TECNICO (Firma leggibile)

SCHEDA TECNICA MANUTENZIONE PROGRAMMATA

CELLA SURGELATI N°1

DISLOCAZIONE	Ristorazione Agripolis - Viale dell'Università, 16 - Legnaro PD				
MARCA	ICV/ZANOTTI				
MODELLO	MC 13				
COD. MACCHINA	ACE101	**ANNO**	2000	**SCHEDA N°**	**01**

	OPERAZIONI DA EFFETTUARE	PERIODICITA' - CALENDARIO INTERVENTI												
		P	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	Taratura set di lavoro (temperature, n. sbrinamenti, durata sbrinamenti)	T			X			X			X			X
2	Pulizia evaporatori	T			X			X			X			X
3	Controllo funzionamento ventilatori	T			X			X			X			X
4	Controllo resistenze sbrinamento evaporatori	T			X			X			X			X
5	Pulizia gruppi condensatori	T			X			X			X			X
6	Controllo livelli gas refrigerante	T			X			X			X			X
7	Verifica tenuta guarnizioni porta	T			X			X			X			X
8	Controllo tubo scarico acqua condensa	T			X			X			X			X
9	Controllo cerniere porte	T			X			X			X			X
10	Controllo quadro elettrico	T			X			X			X			X
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														

LEGENDA	M	Mensile	B	Bimestrale	T	Trimestrale	S	Semestrale	A	Annuale

DATA	OPERAZIONI EFFETTUATE	TECNICO (Firma leggibile)

SCHEDA TECNICA MANUTENZIONE PROGRAMMATA

CELLA VEGETALI

DISLOCAZIONE	Ristorazione Agripolis - Viale dell'Università, 16 - Legnaro PD				
MARCA	ICV/ZANOTTI				
MODELLO	MC 16				
COD. MACCHINA	ACE102	**ANNO**	2000	**SCHEDA N°**	**01**

	OPERAZIONI DA EFFETTUARE	PERIODICITA' - CALENDARIO INTERVENTI												
		P	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	Taratura set di lavoro (temperature, n. sbrinamenti, durata sbrinamenti)	T			X			X			X			X
2	Pulizia evaporatori	T			X			X			X			X
3	Controllo funzionamento ventilatori	T			X			X			X			X
4	Controllo resistenze sbrinamento evaporatori	T			X			X			X			X
5	Pulizia gruppi condensatori	T			X			X			X			X
6	Controllo livelli gas refrigerante	T			X			X			X			X
7	Verifica tenuta guarnizioni porta	T			X			X			X			X
8	Controllo tubo scarico acqua condensa	T			X			X			X			X
9	Controllo cerniere porte	T			X			X			X			X
10	Controllo quadro elettrico	T			X			X			X			X
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														

LEGENDA	M	Mensile	B	Bimestrale	T	Trimestrale	S	Semestrale	A	Annuale

DATA	OPERAZIONI EFFETTUATE	TECNICO (Firma leggibile)

SCHEDA TECNICA MANUTENZIONE PROGRAMMATA

CELLA SURGELATI N°2

DISLOCAZIONE	Ristorazione Agripolis - Viale dell'Università, 16 - Legnaro PD				
MARCA	ICV/ZANOTTI				
MODELLO	MC 2,4				
COD. MACCHINA	ECE097	**ANNO**	2000	**SCHEDA N°**	**01**

	OPERAZIONI DA EFFETTUARE	PERIODICITA' - CALENDARIO INTERVENTI												
		P	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	Taratura set di lavoro (temperature, n. sbrinamenti, durata sbrinamenti)	T			X			X			X			X
2	Pulizia evaporatori	T			X			X			X			X
3	Controllo funzionamento ventilatori	T			X			X			X			X
4	Controllo resistenze sbrinamento evaporatori	T			X			X			X			X
5	Pulizia gruppi condensatori	T			X			X			X			X
6	Controllo livelli gas refrigerante	T			X			X			X			X
7	Verifica tenuta guarnizioni porta	T			X			X			X			X
8	Controllo tubo scarico acqua condensa	T			X			X			X			X
9	Controllo cerniere porte	T			X			X			X			X
10	Controllo quadro elettrico	T			X			X			X			X
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														

LEGENDA	M	Mensile	B	Bimestrale	T	Trimestrale	S	Semestrale	A	Annuale

DATA	OPERAZIONI EFFETTUATE	TECNICO (Firma leggibile)

SCHEDA TECNICA MANUTENZIONE PROGRAMMATA

IMPIANTO EROGAZIONE BIBITE

DISLOCAZIONE	Ristorazione Agripolis - Viale dell'Università, 16 - Legnaro PD				
MARCA	FORTEC				
MODELLO	TS07125				
COD. MACCHINA	AER103	**ANNO**	2000	**SCHEDA N°**	**01**

	OPERAZIONI DA EFFETTUARE	PERIODICITA' - CALENDARIO INTERVENTI												
		P	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	Sanificazione impianto	S			X						X			
2	Controllo livello e qualità acqua vasca raffredd.	T			X			X			X			X
3	Pulizia gruppo frigorifero	T			X			X			X			X
4	Controllo corretto funzionamento refrigeratori	T			X			X			X			X
5	Controllo tenuta e corretto funzionamento circuiti	T			X			X			X			X
6	Controllo circuiti pneumatici se presenti	T			X			X			X			X
7	Controllo circuito idraulico e pulizia filtro regolatore	T			X			X			X			X
8	Controllo filtri acqua ed eventuale sostituzione ogni	T			X			X			X			X
9	Controllo circuiti elettrici ed elettronici	T			X			X			X			X
10	Pulizia degli innesti fusti e bag in box	T			X			X			X			X
11	Risciacquo impianto e controllo pH acqua	S			X						X			
12	Taratura dosi e brix	T			X			X			X			X
13	Controllo funzionamento pompe bag in box	T			X			X			X			X
14	Verifica temperatura erogazione bevande	T			X			X			X			X
15	Pulizia colonne erogazione	T			X			X			X			X
16	Controllo funzionamento scambiatori automatici	T			X			X			X			X
17	Sostituzione sciroppi e birra con acqua	A								X				

LEGENDA	M	Mensile	B	Bimestrale	T	Trimestrale	S	Semestrale	A	Annuale

DATA	OPERAZIONI EFFETTUATE	TECNICO (Firma leggibile)

SCHEDA TECNICA MANUTENZIONE PROGRAMMATA

ELEMENTO REFRIGERATO CON VASCA N°1

DISLOCAZIONE	Ristorazione Agripolis - Viale dell'Università, 16 - Legnaro PD				
MARCA	ZANUSSI				
MODELLO	DL21/F				
COD. MACCHINA	FBF037	**ANNO**	2000	**SCHEDA N°**	**01**

	OPERAZIONI DA EFFETTUARE	PERIODICITA' - CALENDARIO INTERVENTI												
		P	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	Taratura set di lavoro (temperature, n. sbrinamenti, durata sbrinamenti)	A									X			
2	Pulizia unità condensatrice	A									X			
3	Pulizia evaporatore	A									X			
4	Controllo funzionamento ventilatori	A									X			
5	Controllo cerniere porte	A									X			
6	Verifica livello gas	A									X			
7	Verifica tenuta guarnizioni porte	A									X			
8	Controllo tendina porte scorrevoli vetrina	A									X			
9	verifica assorbimento compressore	A									X			
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														

LEGENDA	M	Mensile	B	Bimestrale	T	Trimestrale	S	Semestrale	A	Annuale

DATA	OPERAZIONI EFFETTUATE	TECNICO (Firma leggibile)

SCHEDA TECNICA MANUTENZIONE PROGRAMMATA

ELEMENTO REFRIGERATO CON VASCA N°2

DISLOCAZIONE	Ristorazione Agripolis - Viale dell'Università, 16 - Legnaro PD				
MARCA	ZANUSSI				
MODELLO	DL21/F				
COD. MACCHINA	FBF034	**ANNO**	2000	**SCHEDA N°**	**01**

	OPERAZIONI DA EFFETTUARE	PERIODICITA' - CALENDARIO INTERVENTI												
		P	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	Taratura set di lavoro (temperature, n. sbrinamenti, durata sbrinamenti)	A									X			
2	Pulizia unità condensatrice	A									X			
3	Pulizia evaporatore	A									X			
4	Controllo funzionamento ventilatori	A									X			
5	Controllo cerniere porte	A									X			
6	Verifica livello gas	A									X			
7	Verifica tenuta guarnizioni porte	A									X			
8	Controllo tendina porte scorrevoli vetrina	A									X			
9	verifica assorbimento compressore	A									X			
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														

LEGENDA	M	Mensile	B	Bimestrale	T	Trimestrale	S	Semestrale	A	Annuale

DATA	OPERAZIONI EFFETTUATE	TECNICO (Firma leggibile)

SCHEDA TECNICA MANUTENZIONE PROGRAMMATA

ESPOSITORE REFRIGERATO VINI

DISLOCAZIONE	Ristorazione Agripolis - Viale dell'Università, 16 - Legnaro PD				
MARCA	ENOFRIGO				
MODELLO	CALIFORNIA BLANC & ROUGE				
COD. MACCHINA	RVB090	**ANNO**	2003	**SCHEDA N°**	**01**

	OPERAZIONI DA EFFETTUARE	PERIODICITA' - CALENDARIO INTERVENTI												
		P	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	Taratura set di lavoro (temperatura, n. sbrinamenti, durata sbrinamenti, ecc.)	S			X						X			
2	Pulizia unità condensatrice	S			X						X			
3	Pulizia evaporatori	S			X						X			
4	Controllo funzionamento ventilatore	S			X						X			
5	Controllo cerniere porte	S			X						X			
6	Verifica livello gas refrigerante	S			X						X			
7	Verifica tenuta guarnizione porta	S			X						X			
8	Verifica assorbimento compressore	S			X						X			
9	Controllo stato conservazione cavo elettrico	S			X						X			
10	Controllo quadro elettrico	S			X						X			
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														

LEGENDA	M	Mensile	B	Bimestrale	T	Trimestrale	S	Semestrale	A	Annuale

DATA	OPERAZIONI EFFETTUATE	TECNICO (Firma leggibile)

SCHEDA TECNICA MANUTENZIONE PROGRAMMATA

FRIGORIFERO 2 PORTE

DISLOCAZIONE	Ristorazione Agripolis - Viale dell'Università, 16 - Legnaro PD				
MARCA	ZANUSSI				
MODELLO	ALP 220				
COD. MACCHINA	EAF081	**ANNO**	2000	**SCHEDA N°**	**01**

	OPERAZIONI DA EFFETTUARE	PERIODICITA' - CALENDARIO INTERVENTI												
		P	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	Taratura set di lavoro (temperatura, n. sbrinamenti, durata sbrinamenti, ecc.)	S			X						X			
2	Pulizia unità condensatrice	S			X						X			
3	Pulizia evaporatori	S			X						X			
4	Controllo funzionamento ventilatore	S			X						X			
5	Controllo cerniere porte	S			X						X			
6	Verifica livello gas refrigerante	S			X						X			
7	Verifica tenuta guarnizione porta	S			X						X			
8	Verifica assorbimento compressore	S			X						X			
9	Controllo stato conservazione cavo elettrico	S			X						X			
10	Controllo quadro elettrico	S			X						X			
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														

LEGENDA	M	Mensile	B	Bimestrale	T	Trimestrale	S	Semestrale	A	Annuale

DATA	OPERAZIONI EFFETTUATE	TECNICO (Firma leggibile)

SCHEDA TECNICA MANUTENZIONE PROGRAMMATA

FRIGORIFERO 2 PORTE BAR

DISLOCAZIONE	Ristorazione Agripolis - Viale dell'Università, 16 - Legnaro PD				
MARCA	KIPRO				
MODELLO					
COD. MACCHINA	BAF001	**ANNO**		**SCHEDA N°**	**01**

	OPERAZIONI DA EFFETTUARE	PERIODICITA' - CALENDARIO INTERVENTI												
		P	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	Taratura set di lavoro (temperatura, n. sbrinamenti, durata sbrinamenti, ecc.)	S			X						X			
2	Pulizia unità condensatrice	S			X						X			
3	Pulizia evaporatori	S			X						X			
4	Controllo funzionamento ventilatore	S			X						X			
5	Controllo cerniere porte	S			X						X			
6	Verifica livello gas refrigerante	S			X						X			
7	Verifica tenuta guarnizione porta	S			X						X			
8	Verifica assorbimento compressore	S			X						X			
9	Controllo stato conservazione cavo elettrico	S			X						X			
10	Controllo quadro elettrico	S			X						X			
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														

LEGENDA	M	Mensile	B	Bimestrale	T	Trimestrale	S	Semestrale	A	Annuale

DATA	OPERAZIONI EFFETTUATE	TECNICO (Firma leggibile)

SCHEDA TECNICA MANUTENZIONE PROGRAMMATA

FRIGORIFERO 1 PORTA N°1

DISLOCAZIONE	Ristorazione Agripolis - Viale dell'Università, 16 - Legnaro PD				
MARCA	ZANUSSI				
MODELLO	ALP 110				
COD. MACCHINA	CAF050	**ANNO**	2000	**SCHEDA N°**	**01**

	OPERAZIONI DA EFFETTUARE	PERIODICITA' - CALENDARIO INTERVENTI												
		P	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	Taratura set di lavoro (temperatura, n. sbrinamenti, durata sbrinamenti, ecc.)	S			X						X			
2	Pulizia unità condensatrice	S			X						X			
3	Pulizia evaporatori	S			X						X			
4	Controllo funzionamento ventilatore	S			X						X			
5	Controllo cerniere porte	S			X						X			
6	Verifica livello gas refrigerante	S			X						X			
7	Verifica tenuta guarnizione porta	S			X						X			
8	Verifica assorbimento compressore	S			X						X			
9	Controllo stato conservazione cavo elettrico	S			X						X			
10	Controllo quadro elettrico	S			X						X			
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														

LEGENDA	M	Mensile	B	Bimestrale	T	Trimestrale	S	Semestrale	A	Annuale

DATA	OPERAZIONI EFFETTUATE	TECNICO (Firma leggibile)

SCHEDA TECNICA MANUTENZIONE PROGRAMMATA

FRIGORIFERO 1 PORTA N°2

DISLOCAZIONE	Ristorazione Agripolis - Viale dell'Università, 16 - Legnaro PD				
MARCA	ZANUSSI				
MODELLO	ALP 110				
COD. MACCHINA	CAF051	**ANNO**	2000	**SCHEDA N°**	**01**

	OPERAZIONI DA EFFETTUARE	PERIODICITA' - CALENDARIO INTERVENTI												
		P	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	Taratura set di lavoro (temperatura, n. sbrinamenti, durata sbrinamenti, ecc.)	S			X						X			
2	Pulizia unità condensatrice	S			X						X			
3	Pulizia evaporatori	S			X						X			
4	Controllo funzionamento ventilatore	S			X						X			
5	Controllo cerniere porte	S			X						X			
6	Verifica livello gas refrigerante	S			X						X			
7	Verifica tenuta guarnizione porta	S			X						X			
8	Verifica assorbimento compressore	S			X						X			
9	Controllo stato conservazione cavo elettrico	S			X						X			
10	Controllo quadro elettrico	S			X						X			
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														

LEGENDA	M	Mensile	B	Bimestrale	T	Trimestrale	S	Semestrale	A	Annuale

DATA	OPERAZIONI EFFETTUATE	TECNICO (Firma leggibile)

SCHEDA TECNICA MANUTENZIONE PROGRAMMATA

FRIGORIFERO 1 PORTA N°3

DISLOCAZIONE	Ristorazione Agripolis - Viale dell'Università, 16 - Legnaro PD				
MARCA	ZANUSSI				
MODELLO	ALP 110				
COD. MACCHINA	DAF058	**ANNO**	2000	**SCHEDA N°**	**01**

	OPERAZIONI DA EFFETTUARE	PERIODICITA' - CALENDARIO INTERVENTI												
		P	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	Taratura set di lavoro (temperatura, n. sbrinamenti, durata sbrinamenti, ecc.)	S			X						X			
2	Pulizia unità condensatrice	S			X						X			
3	Pulizia evaporatori	S			X						X			
4	Controllo funzionamento ventilatore	S			X						X			
5	Controllo cerniere porte	S			X						X			
6	Verifica livello gas refrigerante	S			X						X			
7	Verifica tenuta guarnizione porta	S			X						X			
8	Verifica assorbimento compressore	S			X						X			
9	Controllo stato conservazione cavo elettrico	S			X						X			
10	Controllo quadro elettrico	S			X						X			
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														

LEGENDA	M	Mensile	B	Bimestrale	T	Trimestrale	S	Semestrale	A	Annuale

DATA	OPERAZIONI EFFETTUATE	TECNICO (Firma leggibile)

SCHEDA TECNICA MANUTENZIONE PROGRAMMATA

FRIGORIFERO 1 PORTA N°4

DISLOCAZIONE	Ristorazione Agripolis - Viale dell'Università, 16 - Legnaro PD				
MARCA	ZANUSSI				
MODELLO	ALP 110				
COD. MACCHINA	EAF080	**ANNO**	2000	**SCHEDA N°**	**01**

	OPERAZIONI DA EFFETTUARE	PERIODICITA' - CALENDARIO INTERVENTI												
		P	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	Taratura set di lavoro (temperatura, n. sbrinamenti, durata sbrinamenti, ecc.)	S			X						X			
2	Pulizia unità condensatrice	S			X						X			
3	Pulizia evaporatori	S			X						X			
4	Controllo funzionamento ventilatore	S			X						X			
5	Controllo cerniere porte	S			X						X			
6	Verifica livello gas refrigerante	S			X						X			
7	Verifica tenuta guarnizione porta	S			X						X			
8	Verifica assorbimento compressore	S			X						X			
9	Controllo stato conservazione cavo elettrico	S			X						X			
10	Controllo quadro elettrico	S			X						X			
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														

LEGENDA	M	Mensile	B	Bimestrale	T	Trimestrale	S	Semestrale	A	Annuale

DATA	OPERAZIONI EFFETTUATE	TECNICO (Firma leggibile)

SCHEDA TECNICA MANUTENZIONE PROGRAMMATA

GRUPPO CELLE FRIGORIFERE

DISLOCAZIONE	Ristorazione Agripolis - Viale dell'Università, 16 - Legnaro PD				
MARCA	ZANOTTI				
MODELLO	N°3 MDB2218O02F N°1 BDB135NO02F				
COD. MACCHINA		**ANNO**	2000	**SCHEDA N°**	**01**

	OPERAZIONI DA EFFETTUARE	PERIODICITA' - CALENDARIO INTERVENTI												
		P	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	Taratura set di lavoro (temperature, n. sbrinamenti, durata sbrinamenti)	T	X			X			X			X		
2	Pulizia evaporatori	T	X			X			X			X		
3	Controllo funzionamento ventilatori	T	X			X			X			X		
4	Controllo resistenze sbrinamento evaporatori	T	X			X			X			X		
5	Pulizia gruppi condensatori	T	X			X			X			X		
6	Controllo livelli gas refrigerante	T	X			X			X			X		
7	Controllo quadro elettrico	T	X			X			X			X		
8	Verifica assorbimento compressore	T	X			X			X			X		
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														

LEGENDA	M	Mensile	B	Bimestrale	T	Trimestrale	S	Semestrale	A	Annuale

DATA	OPERAZIONI EFFETTUATE	TECNICO (Firma leggibile)

SCHEDA TECNICA MANUTENZIONE PROGRAMMATA

PRODUTTORE GHIACCIO

DISLOCAZIONE	Ristorazione Agripolis - Viale dell'Università, 16 - Legnaro PD				
MARCA	KRUPPS				
MODELLO					
COD. MACCHINA	BMG018	**ANNO**		**SCHEDA N°**	**01**

	OPERAZIONI DA EFFETTUARE	PERIODICITA' - CALENDARIO INTERVENTI												
		P	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	Taratura set di lavoro (temperature, n. sbrinamenti, durata sbrinamenti)	A									X			
2	Pulizia unità condensatrice	A									X			
3	Pulizia evaporatore	A									X			
4	Controllo funzionamento ventilatori	A									X			
5	Controllo cerniere porte	A									X			
6	Verifica livello gas	A									X			
7	Verifica tenuta guarnizioni porte	A									X			
8	Controllo tendina porte scorrevoli vetrina	A									X			
9	verifica assorbimento compressore	A									X			
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														

LEGENDA	M	Mensile	B	Bimestrale	T	Trimestrale	S	Semestrale	A	Annuale

DATA	OPERAZIONI EFFETTUATE	TECNICO (Firma leggibile)

SCHEDA TECNICA MANUTENZIONE PROGRAMMATA

VETRINA REFRIGERATA N°1

DISLOCAZIONE	Ristorazione Agripolis - Viale dell'Università, 16 - Legnaro PD				
MARCA	ZANUSSI				
MODELLO	DLVT21/F				
COD. MACCHINA	FVE035	**ANNO**	2000	**SCHEDA N°**	**01**

	OPERAZIONI DA EFFETTUARE	PERIODICITA' - CALENDARIO INTERVENTI												
		P	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	Taratura set di lavoro (temperature, n. sbrinamenti, durata sbrinamenti)	A									X			
2	Pulizia unità condensatrice	A									X			
3	Pulizia evaporatore	A									X			
4	Controllo funzionamento ventilatori	A									X			
5	Controllo cerniere porte	A									X			
6	Verifica livello gas	A									X			
7	Verifica tenuta guarnizioni porte	A									X			
8	Controllo tendina porte scorrevoli vetrina	A									X			
9	verifica assorbimento compressore	A									X			
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														

LEGENDA	M	Mensile	B	Bimestrale	T	Trimestrale	S	Semestrale	A	Annuale

DATA	OPERAZIONI EFFETTUATE	TECNICO (Firma leggibile)

SCHEDA TECNICA MANUTENZIONE PROGRAMMATA

VETRINA REFRIGERATA N°2

DISLOCAZIONE	Ristorazione Agripolis - Viale dell'Università, 16 - Legnaro PD				
MARCA	ZANUSSI				
MODELLO	DLVT21/F				
COD. MACCHINA	FVE121	**ANNO**	2000	**SCHEDA N°**	**01**

	OPERAZIONI DA EFFETTUARE	PERIODICITA' - CALENDARIO INTERVENTI												
		P	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	Taratura set di lavoro (temperature, n. sbrinamenti, durata sbrinamenti)	A									X			
2	Pulizia unità condensatrice	A									X			
3	Pulizia evaporatore	A									X			
4	Controllo funzionamento ventilatori	A									X			
5	Controllo cerniere porte	A									X			
6	Verifica livello gas	A									X			
7	Verifica tenuta guarnizioni porte	A									X			
8	Controllo tendina porte scorrevoli vetrina	A									X			
9	verifica assorbimento compressore	A									X			
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														

LEGENDA	M	Mensile	B	Bimestrale	T	Trimestrale	S	Semestrale	A	Annuale

DATA	OPERAZIONI EFFETTUATE	TECNICO (Firma leggibile)

SCHEDA TECNICA MANUTENZIONE PROGRAMMATA

PIANO E VETRINA REFRIGERATA N°3

DISLOCAZIONE	Ristorazione Agripolis - Viale dell'Università, 16 - Legnaro PD				
MARCA	MEAL SYSTEM				
MODELLO	VISION 6 GN 171				
COD. MACCHINA	PVE031	**ANNO**		**SCHEDA N°**	**01**

	OPERAZIONI DA EFFETTUARE	PERIODICITA' - CALENDARIO INTERVENTI												
		P	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	Taratura set di lavoro (temperature, n. sbrinamenti, durata sbrinamenti)	A									X			
2	Pulizia unità condensatrice	A									X			
3	Pulizia evaporatore	A									X			
4	Controllo funzionamento ventilatori	A									X			
5	Controllo cerniere porte	A									X			
6	Verifica livello gas	A									X			
7	Verifica tenuta guarnizioni porte	A									X			
8	Controllo tendina porte scorrevoli vetrina	A									X			
9	verifica assorbimento compressore	A									X			
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														

LEGENDA	M	Mensile	B	Bimestrale	T	Trimestrale	S	Semestrale	A	Annuale

DATA	OPERAZIONI EFFETTUATE	TECNICO (Firma leggibile)

SCHEDA TECNICA MANUTENZIONE PROGRAMMATA

VETRINA REFRIGERATA BAR N°1

DISLOCAZIONE	Ristorazione Agripolis - Viale dell'Università, 16 - Legnaro PD				
MARCA	DE BLASI				
MODELLO	ASPERA				
COD. MACCHINA	BVE014	**ANNO**	2000	**SCHEDA N°**	**01**

	OPERAZIONI DA EFFETTUARE	PERIODICITA' - CALENDARIO INTERVENTI												
		P	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	Taratura set di lavoro (temperature, n. sbrinamenti, durata sbrinamenti)	A									X			
2	Pulizia unità condensatrice	A									X			
3	Pulizia evaporatore	A									X			
4	Controllo funzionamento ventilatori	A									X			
5	Controllo cerniere porte	A									X			
6	Verifica livello gas	A									X			
7	Verifica tenuta guarnizioni porte	A									X			
8	Controllo tendina porte scorrevoli vetrina	A									X			
9	verifica assorbimento compressore	A									X			
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														

LEGENDA	M	Mensile	B	Bimestrale	T	Trimestrale	S	Semestrale	A	Annuale

DATA	OPERAZIONI EFFETTUATE	TECNICO (Firma leggibile)

SCHEDA TECNICA MANUTENZIONE PROGRAMMATA

VETRINA REFRIGERATA BAR N°2

DISLOCAZIONE	Ristorazione Agripolis - Viale dell'Università, 16 - Legnaro PD				
MARCA	DE BLASI				
MODELLO	ASPERA				
COD. MACCHINA	BVE015	**ANNO**	2000	**SCHEDA N°**	**01**

	OPERAZIONI DA EFFETTUARE	PERIODICITA' - CALENDARIO INTERVENTI												
		P	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	Taratura set di lavoro (temperature, n. sbrinamenti, durata sbrinamenti)	A									X			
2	Pulizia unità condensatrice	A									X			
3	Pulizia evaporatore	A									X			
4	Controllo funzionamento ventilatori	A									X			
5	Controllo cerniere porte	A									X			
6	Verifica livello gas	A									X			
7	Verifica tenuta guarnizioni porte	A									X			
8	Controllo tendina porte scorrevoli vetrina	A									X			
9	verifica assorbimento compressore	A									X			
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														

LEGENDA	M	Mensile	B	Bimestrale	T	Trimestrale	S	Semestrale	A	Annuale

DATA	OPERAZIONI EFFETTUATE	TECNICO (Firma leggibile)

SCHEDA TECNICA MANUTENZIONE PROGRAMMATA

VETRINA REFRIGERATA RISTORANTE

DISLOCAZIONE	Ristorazione Agripolis - Viale dell'Università, 16 - Legnaro PD				
MARCA	DIXEL				
MODELLO	VT 150/38B				
COD. MACCHINA	RVE009	**ANNO**	2004	**SCHEDA N°**	**01**

	OPERAZIONI DA EFFETTUARE	PERIODICITA' - CALENDARIO INTERVENTI												
		P	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	Taratura set di lavoro (temperature, n. sbrinamenti, durata sbrinamenti)	A									X			
2	Pulizia unità condensatrice	A									X			
3	Pulizia evaporatore	A									X			
4	Controllo funzionamento ventilatori	A									X			
5	Controllo cerniere porte	A									X			
6	Verifica livello gas	A									X			
7	Verifica tenuta guarnizioni porte	A									X			
8	Controllo tendina porte scorrevoli vetrina	A									X			
9	verifica assorbimento compressore	A									X			
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														

LEGENDA	M	Mensile	B	Bimestrale	T	Trimestrale	S	Semestrale	A	Annuale

DATA	OPERAZIONI EFFETTUATE	TECNICO (Firma leggibile)